

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. А. Магомедтагирова, 174
ОКПО 73918065, ОГРН 1050560002041 ИНН/КПП 0560029186/057301001
Аттестат аккредитации № РОСС.RU.0001.511159 от 28.10.2016 г.
Фактический адрес: Республика Дагестан: г. Кизилюрт, ул. Алиева, 29

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 2241 от 19.04.2021

Наименование пробы (образца): *Вода питьевая - централизованное водоснабжение*
Пробы (образцы) направлены: *МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 'СЕЛО ГЕЛЬБАХ' КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ИНН 0516006849, ОГРН 1030502231011, 368101, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Гельбах*
Дата и время отбора пробы (образца): *14.04.2021 10:50*
Дата и время доставки пробы (образца): *14.04.2021 11:45*
Сотрудник, отобравший пробы: *зам.гл. администрации Дадашев Э.А.*
Цель отбора: *Лабораторно-производственный контроль*
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): *МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 'СЕЛО ГЕЛЬБАХ' КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 368101, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Гельбах*
Объект, где производился отбор пробы (образца): *- ул. Меджидова 368101, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Гельбах*
Код пробы (образца): *2241-01*
Объем пробы: *1,5 л*
Тара, упаковка: *пластиковая тара*
НД на методику отбора: *ГОСТ 31861-12*
НД на объем лабораторных исследований и их оценку:
СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
Условия транспортировки: *Согласно НД*
Основание для отбора: *Договор № 30 от 18.01.2021*

Лицо, ответственное за составление данного протокола:

Химик-эксперт отделения по приему, регистрации проб и выдачи результатов ИЛЦ ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Гусейнова А.А.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

Главный врач филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Гасанова Н.Ю.



Результаты исследований распространяются на представленную пробу.

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то, аккредитованного испытательного лабораторного центра.

Протокол составлен в 2 экземплярах.

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте»

Код образца (пробы): 2241-01

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 14.04.2021 11 ч. 45 мин.

Дата начала исследования: 14.04.2021 12 ч. 00 мин.


Дата окончания исследования: 16.04.2021

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	1 ± 1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
2	Привкус	1 ± 1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
3	Мутность	менее 1	не более 2,6 (3,5)	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)

Средства измерений, сведения о государственной поверке:

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	фотометр "Эксперт-003"	0	№1274	004912	10.09.2021

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант СГЛ филиала ФБУЗ «ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте» Гаджимагомедова М.М.	

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. А. Магомедтагирова, 174

ОКПО 73918065, ОГРН 1050560002041 ИНН/КПП 0560029186/057301001

Аттестат аккредитации № РОСС.RU 0001.511159 от 28.10.2016 г.

Фактический адрес: Республика Дагестан: г. Кизилюрт, ул. Алиева, 29

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 2242 от 19.04.2021

Наименование пробы (образца): *Вода питьевая - централизованное водоснабжение*

Пробы (образцы) направлены: *МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 'СЕЛО ГЕЛЬБАХ' КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ИНН 0516006849, ОГРН 1030502231011, 368101, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Гельбах*

Дата и время отбора пробы (образца): *14.04.2021 11:00*

Дата и время доставки пробы (образца): *14.04.2021 11:45*

Сотрудник, отобравший пробы: *зам.гл. администрации Дадашев Э.А.*

Цель отбора: *Лабораторно-производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): *МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 'СЕЛО ГЕЛЬБАХ' КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 368101, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Гельбах*

Объект, где производился отбор пробы (образца): *- ул. 3. Республики 368101, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Гельбах*

Код пробы (образца): *2242-01*

Объем пробы: *1,5 л*

Тара, упаковка: *пластиковая тара*

НД на методику отбора: *ГОСТ 31861-12*

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Условия транспортировки: *Согласно НД*

Основание для отбора: *Договор № 30 от 18.01.2021*

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Химик-эксперт отделения по приему, регистрации проб и выдачи результатов ИЛЦ ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Гусейнова А.А.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

Главный врач филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Гасанова Н.Ю.



Результаты исследований распространяются на представленную пробу.

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то, аккредитованного испытательного лабораторного центра.

Протокол составлен в 2 экземплярах.

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте»

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Код образца (пробы): 2242-01


Дата поступления пробы: 14.04.2021 12 ч. 00 мин.
 Дата начала исследования: 14.04.2021 12 ч. 15 мин.
 Дата окончания исследования: 19.04.2021

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	1 ± 1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
2	ПАВаниоактивные	менее 0,015	не более 0,5	мг/л	ГОСТ 31857-2012 (Метод 3)
3	Кадмий	менее 0,0001	не более 0,001	мг/л	ГОСТ 31866-2012
4	Мышьяк	менее 0,005	не более 0,05	мг/л	ГОСТ 4152-89
5	Нитраты (по NO ₃)	менее 0,2	не более 45	мг/л	ГОСТ 33045-2014
6	Свинец	менее 0,0001	не более 0,03	мг/л	ГОСТ 31866-2012
7	Нитриты (по NO ₂)	менее 0,5	не более 3	мг/л	ГОСТ 33045-2014
8	pH	7,9	от 6 до 9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 изд. 2018 г.
9	Ртуть	менее 0,00001	не более 0,0005	мг/л	МУК 4.1.1469-03 (п.7.5.2.)
10	Хлориды	24	не более 350	мг/л	ГОСТ 31867-2012 (п.5)
11	Цианиды	менее 0,01	не более 0,035	мг/л	ГОСТ 31863-2012
12	Окисляемость перманганатная	0,64	не более 5	мг/л	СТБ ISO 8467-2009
13	Общая минерализация (сухой остаток)	306	не более 1000 (1500)	мг/л	ГОСТ 18164-72
14	Жесткость общая	4,5	не более 7 (10)	Градус жесткости	ГОСТ 31954-2012 (Метод А)
15	Марганец	менее 0,02	не более 0,1 (0,5)	мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98
16	Медь	менее 0,0005	не более 1	мг/л	ГОСТ 31866-2012
17	Сульфаты	менее 0,5	не более 500	мг/л	ГОСТ 31867-2012 (п.5)
18	Железо	менее 0,1	0,3 (1)	мг/л	ГОСТ 4011-72 (п.2)
19	Цинк	менее 0,0005	не более 5	мг/л	ГОСТ 31866-2012
20	Привкус	1 ± 1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
21	Мутность	менее 1	не более 2,6 (3,5)	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)
22	Аммиак (по азоту)	менее 0,5	не более 2	мг/л	ГОСТ 33045-2014 (п.5 Метод А)
23	Фториды	менее 0,3	не более 1,5	мг/л	ГОСТ 31867-2012 (п.5)

Средства измерений, сведения о государственной поверке:

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	фотометр "Эксперт-003"	0	№1274	004912	10.09.2021
2	Анализатор жидкости	0	№7950	004913	10.09.2021
3	Анализатор вольтамперометрический	0	721	023637	17.02.2022
4	Весы лабораторные	0	015174		10.09.2021

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Инженер-лаборант Магомедова Х.М.: Фельдшер-лаборант СГЛ филиала ФБУЗ «ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте» Гаджимагомедова М.М.	

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. А. Магомедтагирова, 174
ОКПО 73918065. ОГРН 1050560002041 ИНН/КПП 0560029186/057301001
Аттестат аккредитации № РОСС.RU 0001.511159 от 28.10.2016 г.
Фактический адрес: Республика Дагестан: г. Кизилюрт, ул. Алиева, 29

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 2243 от 19.04.2021

Наименование пробы (образца): *Вода питьевая - централизованное водоснабжение*

Пробы (образцы) направлены: *МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 'СЕЛО ГЕЛЬБАХ' КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ИНН 0516006849, ОГРН 1030502231011, 368101, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Гельбах*

Дата и время отбора пробы (образца): *14.04.2021 11:10*

Дата и время доставки пробы (образца): *14.04.2021 11:45*

Сотрудник, отобравший пробы: *зам.гл. администрации Дадашев Э.А.*

Цель отбора: *Лабораторно-производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): *МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 'СЕЛО ГЕЛЬБАХ' КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 368101, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Гельбах*

Объект, где производился отбор пробы (образца): *- ул. Дахадаева 368101, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Гельбах*

Код пробы (образца): *2243-01*

Объем пробы: *1,5л*

Тара, упаковка: *пластиковая тара*

НД на методику отбора: *ГОСТ 31861-12*

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Условия транспортировки: *Согласно НД*

Основание для отбора: *Договор № 30 от 18.01.2021*

Лицо, ответственное за составление данного протокола:

Химик-эксперт отделения по приему, регистрации проб и выдачи результатов ИЛЦ ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Гусейнова А.А.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

Главный врач филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Гасанова Н.Ю.



Результаты исследований распространяются на представленную пробу.

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то, аккредитованного испытательного лабораторного центра.

Протокол составлен в 2 экземплярах.

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте»

Код образца (пробы): 2243-01

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 14.04.2021 11 ч. 45 мин.

Дата начала исследования: 14.04.2021 12 ч. 00 мин.

Дата окончания исследования: 16.04.2021

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	1 ± 1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
2	Привкус	1 ± 1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
3	Мутность	менее 1	не более 2,6 (3,5)	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)

Средства измерений, сведения о государственной поверке:

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	фотометр "Эксперт-003"	0	№1274	004912	10.09.2021

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

Фельдшер-лаборант СГЛ филиала ФБУЗ «ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте»
 Гаджимагомедова М.М.

Подпись




Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. А. Магомедтагирова, 174
ОКПО 73918065, ОГРН 1050560002041 ИНН/КПП 0560029186/057301001
Аттестат аккредитации № РОСС.RU 0001.511159 от 28.10.2016 г.
Фактический адрес: Республика Дагестан: г. Кизилюрт, ул. Алиева, 29


ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 2244 от 19.04.2021

Наименование пробы (образца): *Вода питьевая - централизованное водоснабжение*
Пробы (образцы) направлены: *МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 'СЕЛО ГЕЛЬБАХ' КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ИНН 0516006849, ОГРН 1030502231011, 368101, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Гельбах*
Дата и время отбора пробы (образца): *14.04.2021 10:50*
Дата и время доставки пробы (образца): *14.04.2021 11:45*
Сотрудник, отобравший пробы: *зам.гл. администрации Дадашев Э.А.*
Цель отбора: *Лабораторно-производственный контроль*
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): *МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 'СЕЛО ГЕЛЬБАХ' КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 368101, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Гельбах*
Объект, где производился отбор пробы (образца): *- ул. Меджидова 368101, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Гельбах*
Код пробы (образца): *2244-02*
Объем пробы: *0,5л*
Тара, упаковка: *стерильная стеклотара*
НД на методику отбора: *ГОСТ 31942-12*
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: *СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания*
Условия транспортировки: *Согласно НД*
Основание для отбора: *Договор № 30 от 18.01.2021*

Лично ответственное за составление данного протокола:

 *Химик-эксперт отделения по приему, регистрации проб и выдачи результатов ИЛЦ ФФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Гусейнова А.А.*

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

 *Главный врач филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Гасанова Н.Ю.*



Результаты исследований распространяются на представленную пробу.
Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра.
Протокол составлен в 2 экземплярах.

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте»

Код образца (пробы): 2244-02

Микробиологическая лаборатория


Дата поступления пробы: 14.04.2021 11 ч. 45 мин.

Дата начала исследования: 14.04.2021 11 ч. 55 мин.

Дата окончания исследования: 17.04.2021

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	2,6	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (37)	32	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	Не обнаружено	не допускается	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант бактериологической лаборатории филиала ФБУЗ «ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте» Мирзаева П.Г.	

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте»

Код образца (пробы): 2244-02

Микробиологическая лаборатория


Дата поступления пробы: 14.04.2021 11 ч. 45 мин.

Дата начала исследования: 14.04.2021 11 ч. 55 мин.

Дата окончания исследования: 17.04.2021

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	2,6	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (37)	32	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	Не обнаружено	не допускается	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант бактериологической лаборатории филиала ФБУЗ «ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте» Мирзаева П.Г.	

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. А. Магомедтагирова, 174
ОКПО 73918065, ОГРН 1050560002041 ИНН/КПП 0560029186/057301001
Аттестат аккредитации № РОСС.RU 0001.511159 от 28.10.2016 г.
Фактический адрес: Республика Дагестан: г. Кизилюрт, ул. Алиева, 29

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 2245 от 19.04.2021

Наименование пробы (образца): *Вода питьевая - централизованное водоснабжение*

Пробы (образцы) направлены: *МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 'СЕЛО ГЕЛЬБАХ' КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ИНН 0516006849, ОГРН 1030502231011, 368101, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Гельбах*

Дата и время отбора пробы (образца): *14.04.2021 11:00*

Дата и время доставки пробы (образца): *14.04.2021 11:45*

Сотрудник, отобравший пробы: *зам.гл. администрации Дадашев Э.А.*

Цель отбора: *Лабораторно-производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): *МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 'СЕЛО ГЕЛЬБАХ' КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 368101, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Гельбах*

Объект, где производился отбор пробы (образца): *- ул. 3. Республики 368101, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Гельбах*

Код пробы (образца): *2245-02*

Объем пробы: *0,5 л*

Тара, упаковка: *стерильная стеклотара*

НД на методику отбора: *ГОСТ 31942-12*

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Условия транспортировки: *Согласно НД*

Основание для отбора: *Договор № 30 от 18.01.2021*

Лицо, ответственное за составление данного протокола:

Химик-эксперт отделения по приему, регистрации проб и выдачи результатов ИЛЦ ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Гусейнова А.А.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

Главный врач филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Гасанова Н.Ю.



Результаты исследований распространяются на представленную пробу.

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то, аккредитованного испытательного лабораторного центра.

Протокол составлен в 2 экземплярах.

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте»

Код образца (пробы): 2245-02

Микробиологическая лаборатория


Дата поступления пробы: 14.04.2021 11 ч. 45 мин.

Дата начала исследования: 14.04.2021 11 ч. 55 мин.

Дата окончания исследования: 17.04.2021

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	4,3	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (37)	44	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	Не обнаружено	не допускается	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант бактериологической лаборатории филиала ФБУЗ «ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте» Мирзаева П.Г.	

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. А. Магомедтагирова, 174
ОКПО 73918065, ОГРН 1050560002041 ИНН/КПП 0560029186/057301001
Аттестат аккредитации № РОСС.RU 0001.511159 от 28.10.2016 г.
Фактический адрес: Республика Дагестан: г. Кизилюрт, ул. Алиева, 29

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 2246 от 19.04.2021

Наименование пробы (образца): *Вода питьевая - централизованное водоснабжение*

Пробы (образцы) направлены: *МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 'СЕЛО ГЕЛЬБАХ' КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ИНН 0516006849, ОГРН 1030502231011, 368101, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Гельбах*

Дата и время отбора пробы (образца): *14.04.2021 11:10*

Дата и время доставки пробы (образца): *14.04.2021 11:45*

Сотрудник, отобравший пробы: *зам.гл. администрации Дадашев Э.А.*

Цель отбора: *Лабораторно-производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): *МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 'СЕЛО ГЕЛЬБАХ' КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 368101, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Гельбах*

Объект, где производился отбор пробы (образца): *- ул. Дахадаева 368101, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Гельбах*

Код пробы (образца): *2246-02*

Объем пробы: *0,5л*

Тара, упаковка: *стерильная стеклотара*

НД на методику отбора: *ГОСТ 31942-12*

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Условия транспортировки: *Согласно НД*

Основание для отбора: *Договор № 30 от 18.01.2021*

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Химик-эксперт отделения по приему, регистрации проб и выдачи результатов ИЛЦ ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Гусейнова А.А.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

Главный врач филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Гасанова Н.Ю.



Результаты исследований распространяются на представленную пробу.

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то, аккредитованного испытательного лабораторного центра.

Протокол составлен в 2 экземплярах.

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте»

Код образца (пробы): 2246-02

Микробиологическая лаборатория


Дата поступления пробы: 14.04.2021 11 ч. 45 мин.

Дата начала исследования: 14.04.2021 11 ч. 55 мин.

Дата окончания исследования: 17.04.2021

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	4	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (37)	42	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	Не обнаружено	не допускается	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант бактериологической лаборатории филиала ФБУЗ «ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте» Мирзаева П.Г.	

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. А. Магомедтагирова, 174

ОКПО 73918065, ОГРН 1050560002041 ИНН/КПП 0560029186/057301001

Аттестат аккредитации № РОСС.RU 0001.511159 от 28.10.2016 г.

Фактический адрес: Республика Дагестан: г. Кизилюрт, ул. Алиева, 29

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 2375 от 22.04.2021

Наименование пробы (образца): *Вода питьевая - централизованное водоснабжение*

Пробы (образцы) направлены: *МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 'СЕЛО ГЕЛЬБАХ' КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ИНН 0516006849, ОГРН 1030502231011, 368101, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Гельбах*

Дата и время отбора пробы (образца): *19.04.2021 14:10*

Дата и время доставки пробы (образца): *19.04.2021 15:10*

Сотрудник, отобравший пробы: *зам.гл. администрации Дадашев Э.А.*

Цель отбора: *Лабораторно-производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): *МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 'СЕЛО ГЕЛЬБАХ' КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 368101, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Гельбах*

Объект, где производился отбор пробы (образца): *- ул. 3. Республики 368101, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Гельбах*

Код пробы (образца): *2375-02*

Объем пробы: *0,5 л*

Тара, упаковка: *стерильная стеклотара*

НД на методику отбора: *ГОСТ 31942-12*

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Условия транспортировки: *Согласно НД*

Основание для отбора: *Договор № 30(повтор) от 18.01.2021*

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Химик-эксперт отделения по приему, регистрации проб и выдачи результатов **Филиал ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте"** *Гусейнова А.А.*

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

Главный врач филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" **Гасанова Н.Ю.**



Результаты исследований распространяются на представленную пробу.

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то, аккредитованного испытательного лабораторного центра.

Протокол составлен в 2 экземплярах.

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте»

Код образца (пробы): 2375-02

Микробиологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 19.04.2021 15 ч. 10 мин.

Дата начала исследования: 19.04.2021 15 ч. 20 мин.

Дата окончания исследования: 22.04.2021

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (37)	12	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	Не обнаружено	не доп.	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант бактериологической лаборатории филиала ФБУЗ «ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте» Мирзаева П.Г.	

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. А. Магомедтагирова, 174

ОКПО 73918065. ОГРН 1050560002041 ИНН/КПП 0560029186/057301001

Аттестат аккредитации № РОСС.RU 0001.511159 от 28.10.2016 г.

Фактический адрес: Республика Дагестан: г. Кизилюрт, ул. Алиева, 29

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 2376 от 22.04.2021

Наименование пробы (образца): *Вода питьевая - централизованное водоснабжение*

Пробы (образцы) направлены: *МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 'СЕЛО ГЕЛЬБАХ' КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ИНН 0516006849, ОГРН 1030502231011, 368101, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Гельбах*

Дата и время отбора пробы (образца): *19.04.2021 14:20*

Дата и время доставки пробы (образца): *19.04.2021 15:10*

Сотрудник, отобравший пробы: *зам.гл. администрации Дадашев Э.А.*

Цель отбора: *Лабораторно-производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): *МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 'СЕЛО ГЕЛЬБАХ' КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 368101, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Гельбах*

Объект, где производился отбор пробы (образца): *- ул. Меджидова 368101, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Гельбах*

Код пробы (образца): *2376-02*

Объем пробы: *0,5 л*

Тара, упаковка: *стерильная стеклотара*

НД на методику отбора: *ГОСТ 31942-12*

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Условия транспортировки: *Согласно НД*

Основание для отбора: *Договор № 30(повтор) от 18.01.2021*

Лицо, ответственное за составление данного протокола:

Химик-эксперт отделения по приему, регистрации проб и выдачи результатов ИЛЦ ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Гусейнова А.А.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

Главный врач филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Гасанова Н.Ю.



Результаты исследований распространяются на представленную пробу.

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то, аккредитованного испытательного лабораторного центра.

Протокол составлен в 2 экземплярах

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте»

Код образца (пробы): 2376-02

Микробиологическая лаборатория


Дата поступления пробы: 19.04.2021 15 ч. 10 мин.

Дата начала исследования: 19.04.2021 15 ч. 20 мин.

Дата окончания исследования: 22.04.2021

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (37)	8	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	Не обнаружено	не доп.	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант бактериологической лаборатории филиала ФБУЗ «ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте» Мирзаева П.Г.	

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. А. Магомедтагирова, 174
ОКПО 73918065, ОГРН 1050560002041 ИНН/КПП 0560029186/057301001
Аттестат аккредитации № РОСС.RU 0001.511159 от 28.10.2016 г.
Фактический адрес: Республика Дагестан: г. Кизилюрт, ул. Алиева, 29

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 2377 от 22.04.2021

Наименование пробы (образца): *Вода питьевая - централизованное водоснабжение*
Пробы (образцы) направлены: *МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 'СЕЛО ГЕЛЬБАХ' КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ИНН 0516006849, ОГРН 1030502231011, 368101, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Гельбах.*
Дата и время отбора пробы (образца): *19.04.2021 14:50*
Дата и время доставки пробы (образца): *19.04.2021 15:10*
Сотрудник, отобравший пробы: *зам.гл. администрации Дадашев Э.А.*
Цель отбора: *Лабораторно-производственный контроль*
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): *МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 'СЕЛО ГЕЛЬБАХ' КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 368101, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Гельбах*
Объект, где производился отбор пробы (образца): *- ул. Дахадаева 368101, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Гельбах*
Код пробы (образца): *2377-02*
Объем пробы: *0,5 л*
Тара, упаковка: *стерильная стеклотара*
НД на методику отбора: *ГОСТ 31942-12*
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: *СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания*
Условия транспортировки: *Согласно НД*
Основание для отбора: *Договор № 30(повтор) от 18.01.2021*

Лицо, ответственное за составление данного протокола:

Химик-эксперт отделения по приему, регистрации проб и выдачи результатов ИЛЦ ФФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Гусейнова А.А.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

Главный врач филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Гасанова Н.Ю.



Результаты исследований распространяются на представленную пробу.

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то, аккредитованного испытательного лабораторного центра.

Протокол составлен в 2 экземплярах.

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте»

Код образца (пробы): 2377-02

Микробиологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 19.04.2021 15 ч. 10 мин.

Дата начала исследования: 19.04.2021 15 ч. 20 мин.

Дата окончания исследования: 22.04.2021

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (37)	9	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	Не обнаружено	не доп.	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант бактериологической лаборатории филиала ФБУЗ «ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте» Мирзаева П.Г.	